



دولة فلسطين
بلدية نابلس
State of Palestine
Nablus Municipality

محطة التنقية الغربية
تقرير الاعمال الشهري



كانون اول 2023



. محمد حميدان
مهندس المعالجة ومسؤول

.
فنية المختبر

. يوسف ابو جفال

مسؤول التشغيل

. سامح البيطار

محاسب وسكرتير



المحتويات

3	لمحة عامة (General overview)	1
3	القراءات اليومية (Daily readings) لشهر كانون اول	2
3	كمية المياه	2.1
5	تركيز الأوكسجين التهوية لشهر	2.2
6	الفحوصات الكيميائية المُعدة في مختبر المحطة لشهر كانون اول	3
11	تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)	4
11	(Stone trap)	4.1
11	والدهون (Screens &grease &grit removal)	4.2
12	الترسيب (primary sedimentation tanks)	4.3
12	التهوية (Aeration tanks)	4.4
13	النهائي (Final sedimentation tanks)	4.5
13	تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)	5
13	تشغيل التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)	5.1
13	التكتيف (Primary Thickener)	5.2
14	المياه الزيتون (Zebar Receiving Station)	5.3
14	الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)	5.4
14	(Gas Holder)	5.5
15	شعله (Gas Flare)	5.6
15	تجفيف (Sludge Drying Beds)	5.7
15	تخزين (Sludge Storing)	5.8
16	(Liquor Storage Tank)	5.9
17	الطاقة الكهربائية	6
18	وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)	7
19	وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)	8
19	الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)	9
20	طاقم العمل (Staff)	10
22	Summary	11
22	Results Summary	11.1
23	استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)	11.2
24	(Average Lab Results)	11.3
25	الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)	12



(General overview)


1

شهر معالجة 443,059 استهلاك الكهرباء 172,037 يلو موزعة بين (شركة الكهرباء باستهلاك 162,200 كيلو واط ساعة ووحدة توليد الطاقة باستهلاك 5,874 كيلو واط ساعة والخلايا الشمسية باستهلاك 3,963 كيلو واط).

2 القراءات اليومية (Daily readings) لشهر


2.1 كمية المياه العادمة

كمية المياه العادمة محطة التنقية الغربية لشهر 389,315 حيث حسابها . كما وتُظهر لنا الرسم البياني كميات المياه العادمة




1 : يبين المياه العادمة خلال 24






2 : يبين مياه الصرف الصحي اليومي باليوم.




3 : يبين كمية المياه المعالجة الخارجة يوميا من المحط .



2.2 تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية لشهر




1 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية




2 : يوضح تركيز الأوكسجين المذاب في خزان التهوية







6 : يبين معدل نتائج فحص تركيز المواد العضوية (COD_{in})




7 : يوضح كفاءة المعالجة من خلال تراكيز المواد العضوية في المياه الخارجة (COD_{out})




8 : يظهر تركيز BOD_5 في المياه المعالجه .



9 : يبين تركيز (Total Suspended Solid) في عينة المخرج.




10: بوضوح بين متغيرين حيث يبين ان قيمه نسبة COD/BOD تقريبا تساوي 5 وذلك للمياه المعالجة.




11: بوضوح قيم درجة الحموضة للمياه الداخلة للمحطة (pH) 2023/12 2022/12






12: يوضح قيم نسبة المواد الصلبة المعقدة الحيوية في خزانات التهوية (MLSS) 2023/12 2022/12




13 : يوضح قيم الموصلية الكهربائية (Conductivity) للمياه العادمة الداخلة 2023/12 2022/12





14: يوضح قيم نسبة الاملاح الكلية الذائبة في المياه المعالجة (TDS) 2022/12 2023/12



15: يبين فحوصات عملية إزالة النيتروجين 2022/12 2023/12



4 تشغيل خط معالجة المياه (Operation of waste water line)

4.1 (Stone trap)

حيث تم انشاء هذه الوحدة لحماية وحدة المصافي من الضرر نتيجة استقبال الحجارة الثقيلة وخاصة خلال نزول الامطار وفي اوقات التدفقات العالية ، وتعمل الوحدة على اصطياد هذه الحجارة ذات ابعاد هندسية مجهزة بسلة يتم تفريغها وتنظيفها من وقت لآخر.

4.2 لدهون (Screens &grease &grit removal)

حيث تقوم المصافي (بالتقاط المخلفات الصلبة وشبه الصلبة والتي يزيد حجمها عن المسافة بين القضبان فمثلا بالمصافي (50mm) وبتالي حماية الوحدات اللاحقة من مضخات وخلطات وأنابيب لف والاعلاقات مما يعيق سير عملية المعالجة ، اما عن وحدة ازالة الحصى والدهون فتقوم بترسيب المخلفات الغير عضوية والثقيلة نسبيا من (... وإرسالها الى خارج خط المياه وذلك ايضا لحماية الهاضم اللاهوائي.



والدهون

4.3 وحدات الترسيب الاولي (primary sedimentation tanks)

في هذه الوحدة يتم ترسيب الحمأة الاولية والتي تحتوي على نسبة مواد صلبة 2.5% وارساله لاحقا الى وحدة التكتيف الاولي ، وبالتالي فان وحدات الترسيب الاولي تعمل على خفض المواد الصلبة الكلية ما نسبته 60% وايضا على خفض نسبة الاكسجين الحيوي الممتص 30%.

4.4 وحدات التهوية (Aeration tanks)

حيث يتم تهوية المياه الخارجة من وحدات الترسيب الاولي بعد خلطها مع الحمأة الراجعة وذلك لتزويد البكتيريا بالهواء اللازم للقيام بعمليات المعالجة الحيوية حيث يتكون في هذه المرحلة الحمأة المنشطة (MLSS) حيث يتم التحكم بعده بمتغيرات مهمة للحفاظ على مستوى مطلوب من البكتيريا مع ضبط نسبة الاكسجين المذاب.



التهوية

4.5 وحدات الترسيب النهائي (Final sedimentation tanks)

يتم ترسيب الحمأة المنشطة داخل هذه الوحدات وأيضاً إنتاج مياه معالجة حيث يتم ارجاع النسيب الاكبر من هذه الحمأة الى وحدات التهوية كما ذكر سابقاً والجزء المتبقي من الحمأة يتم تكثيفها



يب النهائي

5 تشغيل خط معالجة الحمأة (Operation of Sludge Line)

5.1 تشغيل وحدة التكتيف الميكانيكي (Mechanical Sludge Thickening Unit)

يتم في وحدة تكتيف الحمأة المنشطة الزائدة مع البوليمر قبل عملية التغذية الى الهاضم اللاهوائي حيث تعمل على رفع نسبة المواد الصلبة من 1% إلى 6% من اجل زيادة كفاءة الهاضم اللاهوائي لانتاج الغاز الحيوي و تم تدريب فنيي التشغيل على كيفية تشغيل معدة التكتيف و كميات البوليمر التي يجب اضافتها وايضا على طريقه تغذية الهاضم اللاهوائي بالتزامن مع ضخ الحمأة الاولييه المعالجه في وحده التكتيف الاولي (ليتم خلط المكونين معا وضخه الى الهاضم اللاهوائي) .

5.2 وحدة التكتيف الأولي (Primary Thickener)

يتم تكتيف الحمأة الأوليه المرسله من خزانات الترسيب الأوليه وبالتالي رفع نسبة المواد الصلبة من 2.5% إلى 6% وضخ الحمأة المكثفه الى الهاضم اللاهوائي علما ان هذه العمليه تتم بشكل تلقائي باستخدام نظام SCADA

5.3 وحدة استقبال المياه العادمة من معاصر الزيتون (Zebar Receiving Station)


حيث يتم استقبال مادة الزيبار من معاصر الزيتون خلال موسم قطف الزيتون حيث يتم معالجتها في الهاضم اللاهوائي لتقليل الاثر البيئي الضار الناتج عن التخلص من مادة الزيبار بطرق غير صحية ويتم من خلال المعالجة زيادة كمية الغاز الحيوي المنتجة.

5.4 الهاضم اللاهوائي (Anaerobic Digester)

بدأت عملية تغذية الهاضم اللاهوائي تدريجي باستخدام الحمأة الأوليه المترسبه في حوض الترسيب الاولي والحمأة المنشطة الزائده حيث يتم مراقبة العمله الحيويه واللاهوائيه يوميا من خلال عمل القياسات لدرجة الحراره ودرجة الحموضه ونسبة غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج من التفاعل الحيوي داخل الهاضم اللاهوائي وايضا اضافه ماده الجير الى محتويات الهاضم لأجل ضمان ثبات قيمة درجة الحموضه لتكون ما بين 6.8 و 7.2 فعليا انتاج الغاز الحيوي الذي يحتوي على نسبة 66% ميثان و 33% ثاني أكسيد الكربون.

5.5 (Gas Holder)

يقوم الخزان بانتاج الغاز الحيوي من الهاضم اللاهوائي ويتم تعبئة خزان الغاز بعد مروره بفلتر الحصى لتنتيجه من الشوائب و تم تدريب على اجراءات العمل في خزان الغاز و توضيح عمل مكثفات الغاز و شعله الغاز و أجهزة القياس المختلفه للتحكم بكمية الغاز ويظهر لنا من الرسم البيان التالي متوسط حجم الغاز المنتج لفترة عام كامل وكمية الانتاج والاستهلاك الشهرية.




2023/12

2022/12

الكميات المنتجة من الغاز الحيوي يوميا

16: يوضح





17: يوضح كمية الغاز الناتج والكمية المستهلكة لدرجة حرارة الهاضم اللاهوائي
 CHP لشهر 2023/12 والفرق بينهما والذي يتم استخدامه للبولر

5.6 شعله الغاز (Gas Flare)

عند امتلاء خزان الغاز الحيوي بنسبة 90% وذلك لتفريغ الغاز لدواعي السلامة العامة وتتوقف عند وصول النسبة الى 80% ويتم ذلك بواسطة نظام SCADA

5.7 احواض تجفيف الحمأة (Sludge Drying Beds)

يتم ضخ الحمأة المعالجة من خزان التكتيف الثانوي الى أحواض التجفيف وذلك للوصول الى المستوى من 40-50%


5.8 تخزين الحمأة (Sludge Storing)

حيث يتم العمل على إدارة تخزين الحمأة وذلك بنقل الحمأة من أحواض التجفيف الى منطقة التخزين ويتم ذلك ويتم لاحقاً نقل الحمأة الى مكب بيئي معتمد من السلطات ذات العلاقة او الى الاراضي الزراعية ضمن تجربة عملية


(Liquor Storage Tank)

5.9


حيث تمت اعاده النظر في ضخ العصارة الى احواض التهوية بطريقه تضمن عدم تأثر العمليه البيولوجيه سلبيا .




الهاضم اللاهوائي



18: يوضح قيمة استهلاك الكهرباء وكمية المياه المعالجة 2023/12 2022/12



19: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل كغم COD 2023/12 2022/12



2023/12 2022/12 20: يوضح كميات الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلالة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب مياه معالجة

7 وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي (Desulfurization Unit)

تعتبر وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي احدى المكونات الرئيسية والأساسية لضمان سلامة واستمرارية وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وذلك بمعالجة الغاز الحيوي المنتج من خلال ازالة غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S) ومادة السيلوكسين (Siloxane) باعتبار ان من الغازات الخطرة التي تسبب تآكل وتلف وحدة حرق الغاز.



وحدة المعالجة الحيوية للغاز الحيوي

8 وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية (CHP)

تعتبر وحدة توليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق الغاز الحيوي احدى اهم استثمارات مخرجات محطة التنقية الغربية والتي تم تشغيلها بتاريخ 2017/6/18 حيث ستعمل على استغلال الغاز الحيوي المنتج وذلك بحرقه وتوليد طاقة كهربائية وحرارية ستصل حسب المتوقع مع ضمان استمرارية عملها ما يقارب 80% وقد كان الانتاج لشهر 5,874 كيلو واط أي ما نسبته 3%.



وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية


9 الواح الطاقة الشمسية (Photo Voltaic panels)

تم بتاريخ 2018/5/1 تشغيل الالواح الشمسية 125 كيلو و حيث تقوم هذه الالواح بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في مضخات مشاريع اعادة الاستخدام للمياه المعالجة، مما يحقق توفير بحد اعلى 10% هك الكهربائي للمحطة، وقد كان الانتاج لشهر 3,963 كيلو واط أي ما نسبته 2%.

الموظفين المهرة وهم:

يعمل

المسمى الوظيفي		
مسؤول التشغيل	يوسف ابو جفال	1
مهندس المعالجة و	محمد حميدان	2
محاسب وسكرتير	سامح البيطار	3
فنية مختبر		4
مهندس زراعي لمشاريع	يزن عودة	5
فني تشغيل	عبد الهادي النوري	6
فني تشغيل		7
فني تشغيل		8
فني تشغيل	أمجد الشنتير	9
فني تشغيل	رامي حسيبا	10
فني كهرباء و اتمتة ()	عامر شنتير	11
فني ميكانيك و سائق الية		12
	براء فخر الدين	13
	اسماعيل شحادة	14
		15
		16
		17
	زياد أحمد	18
	زيدان أحمد	19



11 Summary

11.1 Results Summary

For period of 01/12/2023 to 31/12/2023, the results summary were as following:

Parameters	Design value 2020	Present value	Treatment %efficiency
Average incoming waste water m ³ /d	14000	14293	-----
Opening of Emergency gate to Wadi	-----	-----	-----
Inlet chemical oxygen demand COD _{in} mg/L	1100	832	-----
Outlet chemical oxygen demand COD _{out} mg/L	100	32	96%
Outlet biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	20	6	98%
Inlet Biochemical oxygen demand BOD ₅ mg/L	550	416	-----
Sludge age (day)	13.7	16	-----
MLSS g/L	3	4.7	-----
TSS _{inlet} mg/L	500	415	-----
TSS _{outlet} mg/L	30	7	98%
Electrical consumption /m ³ kW/m ³	0.85	0.39	-----
Electrical consumption/kgCOD _{removed} kW/kg	0.8	0.49	-----
Avg. out NH4-N mg/l	-----	15	-----
Avg. inlet NH4-N mg/l	-----	30	-----
Avg. out PO4-P mg/l	-----	3.72	-----
Avg. in PO4-P mg/l	-----	-----	-----
Avg. out NO3-N mg/l	-----	0.6	-----
Avg. in NO3-N mg/l	-----	-----	-----
Avg. out TN mg/l	-----	25	-----



11.2 استهلاك الكهرباء (Electrical Power Consumption)

الجدول التالي يبين الاستهلاك الشهري للكهرباء مع كميات المياه المعالجه 2022/12 مع ملاحظة انه قد تم تشغيل وحدة توليد الكهرباء الحرارية والحرارية بتاريخ 2017/6/18 وقد تم تشغيل الخلايا الشمسية بتاريخ 2018/5/1

الشهر	Avg	2022	2023											
		Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
كمية المياه المعالجه m ³	349,938	347,769	345,821	380,758	316,048	302,382	322,589	321,033	373,082	354,569	335,199	357,300	349,544	443,095
استهلاك كهرباء الشمال kWh	203,935	182,789	158,577	64,000	174,130	175,400	159,270	191,734	191,414	195,100	168,674	206,098	179,023	162,200
استهلاك الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية kWh		6,700	8,400	8,700	13,000	13,000	11,000	6,940	8,060	13,000	13,653	12,504	13,000	5,874
استهلاك الطاقة المنتجة من وحدة توليد الطاقة kWh		0	11,673	65,000	12,780	15,600	37,400	35,170	29,830	37,400	23,982	28,624	7,489	3,963
كيلو واط / كوب	0.58	0.54	0.52	0.36	0.63	0.67	0.64	0.73	0.61	0.69	0.62	0.69	0.57	0.39



(Average Lab Results)

11.3

/ Test	Values	Average	2023												2022
			Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	Jul	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	Dec
COD out mg/l	Average	43.4	32.00	59.00	38.00	40.00	48.00	34.00	42.00	41.00	44.00	39.00	48.00	57.00	42.00
	Max	54.2	36.00	72.00	43.00	47.00	67.00	48.00	51.00	58.00	52.00	48.00	57.00	64.00	62.00
	Min	31.3	27.00	43.00	35.00	34.00	38.00	24.00	32.00	32.00	37.00	28.00	27.00	46.00	4.00
BOD out mg/l	Average	8.7	6.00	12.00	8.00	8.00	10.00	7.00	8.00	8.00	9.00	8.00	10.00	11.00	8.00
	Max	10.8	7.00	14.00	9.00	9.00	13.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	11.00	13.00	12.00
	Min	6.1	5.00	9.00	7.00	7.00	7.00	5.00	6.00	6.00	7.00	6.00	5.00	9.00	0.80
NH4-N out mg/l	Average	10.1	15.00	4.00	15.00	16.00	15.40	9.00	2.75	4.00	0.00	0.00	14.00	20.50	15.00
	Max	15.1	24.00	5.00	23.00	25.00	15.40	12.00	4.30	5.00	0.00	0.00	32.00	27.00	24.00
	Min	5.4	4.00	3.40	7.00	8.00	15.40	6.00	1.20	3.40	0.00	0.00	4.00	14.00	4.00
NO3-N out mg/l	Average	2.0	0.60	1.00	0.60	0.60	2.25	2.60	NA	0.89	0.50	11.00	2.60	0.45	0.60
	Max	2.6	0.60	1.80	0.60	0.80	3.80	4.00	NA	1.70	0.50	13.00	2.60	0.60	0.60
	Min	1.5	0.60	0.50	0.60	0.40	0.70	0.70	NA	0.49	0.50	10.00	2.60	0.30	0.60
TN out mg/l	Average	20.2	25.00	30.00	19.00	34.00	21.00	11.50	17.00	8.00	17.00	7.00	21.50	23.50	28.00
	Max	22.5	25.00	30.00	19.00	34.00	21.00	12.00	17.00	10.00	17.00	7.00	37.00	29.00	34.00
	Min	17.8	25.00	30.00	19.00	34.00	21.00	11.00	17.00	6.00	17.00	7.00	6.00	18.00	20.00
PO4-P out mg/l	Average	4.7	3.72	NA	3.00	3.15	4.96	NA	NA	3.12	0.00	2.45	19.90	3.72	3.13
	Max	4.7	3.72	NA	3.00	3.15	4.96	NA	NA	3.12	0.00	2.45	19.90	3.72	3.13
	Min	4.7	3.72	NA	3.00	3.15	4.96	NA	NA	3.12	0.00	2.45	19.90	3.72	3.13
TSS out mg/l	Average	9.9	7.00	7.00	10.00	7.00	26.00	9.00	15.00	11.00	2.00	2.00	11.00	9.00	13.00
	Max	21.8	8.00	16.00	18.00	21.00	52.00	18.00	31.00	30.00	4.00	6.00	32.00	18.00	30.00
	Min	2.5	6.00	4.00	4.00	0.00	8.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MLSS mg/l	Average	4.3	4.70	4.50	4.70	5.23	5.00	4.78	4.23	3.38	3.60	3.65	3.49	4.23	4.60
	Max	5.2	5.40	5.30	5.00	5.11	5.90	5.43	4.74	3.93	4.00	4.50	4.55	6.00	7.25
	Min	3.2	4.30	2.90	3.80	3.60	4.00	4.22	3.18	3.00	3.00	2.80	2.37	2.00	2.67



12 الصيانة الوقائية والعلاجية (Preventive and remedial Maintenance)

صيانته الدورية لكافة وحدات محطة التنقيه حيث تكون موزعه على فترات

صيانته دوريه يومي و أسبوعي و شهري و ذلك حسب كتيب المصنع و ذلك لضمان ديمومة عمل المعدات الميكانيكيه و الكهربائيه .
 سبيل المثال قياس مستوى الزيت وإضافته الى صندوق التروس (Gearbox) (E-bearing) الخاصه بمزودات الهواء
 (Mammoth aerators) لتهدو و أيضا تفقد وحدات محطة ضخ الحمأة الاولية من ناحية قياس مستوى الزيت وايضا التشحيم
 ولكل الاجزاء الميكانيكية المتحركة على اساس دوري كجزء من برنامج الصيانة الوقائية ،
 الحيوية للغاز الحيوي ووحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية ضمن برنامج الصيانة الوقائية ، علما ان الامور التاليه تم صيانتها خلال شهر
 : 2023

الصيانة التي تمت			
تم تفقد الزيوت واطافة زيوت للجيار بكمية 15	للزيوت	240	تنكات التهوية
تم تشحيم كل ما يلزم من جسور وخطوط ومفاصل بشحمة حرارية زيتكس	للفحص الدوري للتشحيم		
تم تركيب شفاط جديد من المخزون		540	الغاز وتوليد
تم تشحيم كل ما يلزم من جسور وخطوط ومفاصل بشحمة حرارية 220	للفحص الدوري للتشحيم		
تم ارسال الشفاط الى ورشة خارجية ولف الماتور وتركيب بيل جديدة ولبادات واعادته للعمل	توقف شفاط الهواء عن العمل	540	الغاز وتوليد
تم لف الماتور وتركيب بيل جديدة عدد 2	5 / +حمأة داخل الجير بوكس	240.1	تنكات التهوية
تم فحس الجسر الغربي واطافة زيت بكمية 9	صيانة وقائية	240	تنكات التهوية